

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ Ice Free O _____

изготовлена и испытана согласно ТУ 008-17624199-2016 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК



Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-RU.НА46В01549/21

Изготовитель: ООО ПК «ТС Полюс»
РОССИЯ 141006 г. Мытищи, Московская обл., Волковское ш., владение
5А, строение 1, офис 701.

интернет: www.tsd-heat.ru. EMAIL: info@tsd-heat.ru

Тел./факс: (495) 780-71-36

Адрес для почтовых отправок: РОССИЯ 141006 г. Мытищи,
Московская обл., Волковское ш., владение 5А, строение 1, офис 701.



ООО ПК «ТС Полюс»

ПАСПОРТ

Нагревательные секции Ice Free O.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Нагревательные секции Ice Free O предназначены для системы обогрева полов холодильных камер при рабочем напряжении до 230 В переменного тока частоты 50-60 Гц.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- ✓ Нагревательный кабель
- ✓ Паспорт

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания – до 230 В;
- максимальная рабочая температура +90°C;
- минимальная температура монтажа -20°C;
- минимальный радиус изгиба 10D кабеля;
- степень защиты обеспечиваемая оболочкой – IP67;
- линейная мощность 10 Вт/м для обогрева полов холодильных камер.

Технические характеристики и марки нагревательных секций Ice Free O, 220 В, 10 Вт/м

Марка нагревательной секции	Длина секции, м	Границы сопротивления, Ом/секцию	Номинальная мощность, Вт
Ice Free O-12-120	12,0±1%	391,9 – 453,8	120
Ice Free O-21-210	21,0±1%	220,7 – 255,5	210
Ice Free O-26-260	26,0±1%	174,9 – 202,5	260
Ice Free O-36-360	36,0±1%	121,9 – 141,2	360
Ice Free O-44,5-445	44,5±1%	101,9 – 118,0	445
Ice Free O-53-530	53,0±1%	84,3 – 97,7	530
Ice Free O-61-610	61,0±1%	71,2 – 82,4	610
Ice Free O-70-700	70,0±1%	58,6 – 67,9	700
Ice Free O-87-870	87,0±1%	49,8 – 57,7	870
Ice Free O-103-1030	103,0±1%	41,0 – 47,5	1030
Ice Free O-117-1170	117,0±1%	34,0 – 39,3	1170
Ice Free O-139-1390	139,0±1%	28,7 – 33,3	1390
Ice Free O-165-1650	165,0±1%	24,2 – 28,0	1650
Ice Free O-191-1910	191,0±1%	20,9 – 24,2	1910

4. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работ по монтажу обязательно ознакомиться с “Паспорт нагревательные секции Ice Free O”.

Ниже приводятся меры безопасности при монтаже нагревательной секции Ice Free O, выполнение которых ОБЯЗАТЕЛЬНО для соблюдения условий гарантии. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!:

- 4.1. подавать напряжение на нагревательные секции, свёрнутый в бухту;
- 4.2. вносить изменения в конструкцию нагревательной секции;
- 4.3. включать нагревательную секцию в электрическую сеть с напряжением, отличным от установленного в проекте и рабочей документации;
- 4.4. эксплуатация нагревательной секции с механическими повреждениями, видимыми невооруженным взглядом;
- 4.5. при случайном повреждении нагревательной секции не пытаться восстановить поврежденный участок, замените всю секцию на новую;
- 4.6. нагревательная секция не должна подвергаться воздействию температуры выше максимально допустимой;

4.7. проведения сварочных работ и работ с огнем в непосредственной близости от нагревательной секции для предотвращения повреждения поверхности секции и ее нагрева выше допустимой температуры;

4.8. не допускается монтаж нагревательной секции с радиусом изгиба меньше допустимого; Подключение нагревательной секции должен производить только квалифицированный электрик и в соответствии с действующими правилами ПУЭ.

4.9. проводить монтаж при температуре ниже -20°C.

При нарушении какого-либо из вышеперечисленных требований изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Нагревательные секции должны транспортироваться и храниться намотанными на барабан или смотанным в бухту.

5.2. Нагревательные секции допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.3. Хранение нагревательных секций должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре окружающей среды -50°C до +40°C.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Паспорте, при выполнении условий п.4.

Гарантийный срок нагревательных секций Ice Free O составляет 5 (пять) лет с даты продажи.

Гарантия изготовителя предусматривает бесплатный ремонт и/или замену изделия (но без покрытия дополнительных расходов, связанных с ремонтом изделия) в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

- 6.1. нагревательная секция использовалась строго по назначению;
- 6.2. нагревательная секция не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправности (таких как: трещины, порезы, сколы, надломы, полученные в результате неправильного монтажа);
- 6.3. монтаж нагревательной секции был произведён в строгом соответствии с Паспортом;
- 6.4. эксплуатация нагревательной секции производилась в строгом соответствии с Паспортом;
- 6.5. соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению нагревательной секции;
- 6.6. заполнен Гарантийный сертификат Паспорта;
- 6.7. предъявлена претензия покупателя с указанием характера неисправности и условий эксплуатации.